

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego w Oławie”, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 313504-2014 w dniu 2014-09-22

Zamawiający – Powiat Oławski, Starostwo Powiatowe w Oławie, z siedzibą przy ul. 3-go Maja 1, 55-200 Oława, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 28

Punkt 4.5 instalacja oświetleniowa - brak sterowania oświetleniem, oświetlenie załączane bezpośrednio z Tablicy rozdzielczej z zabezpieczenia. Prosimy o uzupełnienie wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ NR 28

Złącze ZK4a-1PP na rysunku Z1.1 oznaczone jest jako ZK+SL. Złącza ZK+SL należy kablem YAKXS 4x240mm² zasilić złącze ZK-3, a kablem YKY 5x120mm² rozdzielnicę główną

PYTANIE NR 30

Brak projektu koryt, kablowych - prosimy o informację czy zaprojektowano koryta kablowe.

Jeżeli tak, prosimy o podanie typów i ilości lub przekazanie projektu z którego można obliczyć te ilości.

ODPOWIEDŹ NR 30

W Załączeniu Zamawiający udostępnia projekt tras kablowych.

PYTANIE NR 32

Czy zakres postępowania obejmuje wyposażenie szatni? Jeżeli tak, to proszę o podanie wykazu i parametrów wyposażenia.

ODPOWIEDŹ NR 32

Zamawiający informuje, iż postępowanie nie obejmuje wyposażenia szatni.

PYTANIE NR 35

Udostępniony plan zagospodarowania terenu opisuje zewnętrzne punkty oświetleniowe jedynie jako „oprawa słupowa niska” i „oprawa słupowa wysoka”, brak jakichkolwiek danych. Proszę o podanie specyfikacji technicznej słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego oraz proponowane rozwiązania w zakresie oświetlenia terenu.

ODPOWIEDŹ NR 35

Zamawiający przewiduje nw. parametry elementów oparte na zaproponowanych przez projektanta rozwiązaniach. Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach.

- oprawa słupowa niska

Parametry:

- Wysokość: 1,2 m
- Średnica słupa przy podstawie/gruncie: Ø150 mm
- Typ stosowanego betonu/kosza: B-0A / Z-0A
- Stopień ochrony IP: IP 65
- Moc: 21 W
- Typ światła: CREE XT-E
- Liczba/moc diod: 8 / 16 W
- Klasa izolacji: II
- Wymiary podstawy : Ø150 mm

Dane techniczne:

Kod 45230/6/C... 45230/3/C...

Temperatura barwowa światła [K] 5000 3500

Stopień ochrony IP IP 65

Klasa izolacji II

Moc diod LED [W] 16

Liczba diod 8

Typ zastosowanych diod CREE XT-E

Współczynnik oddawania barw CRI >75

Czas pracy diod L70 [h] >50 000

Napięcie zasilania [V] 100 - 240 AC

Częstotliwość napięcia zasilania [Hz] 50/60

Efektywność świetlna [lm/W] 50 48

Moc całkowita [W] 21

Strumień świetlny* [lm] 1050 1000

Prąd zasilania [mA] 700

Wysokość słupka L [mm] 1200

Średnica słupka D [mm] 150

Fundament / kosz zbrojeniowy B-0A / Z-0A

Materiał słupka aluminiowa rura cylindryczna

Materiał klosza PMMA

Kolor klosza mrożony

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1

• Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547,
PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

powierzchnia: aluminium szlifowane

Przykład:

http://rosa.pl/Oferta,category,1690,product,1685/oswietlenie_parkowe/kolumny_i_slupki_sa/kolumny_i_slupki_karin_led/kolumny_i_slupki_karin_led/KARIN_1200_LED

- oprawa słupowa wysoka SAL DECO-1 LED

Parametry:

- Wysokość: 4,36 m
- Średnica słupa przy podstawie/gruncie: Ø132 mm
- Typ stosowanego betonu/kosza: B-51A / Z-51A
- Stopień ochrony IP: IP 65
- Moc: 118 W
- Typ światła: CREE MC-E NW
- Waga: 43,5 kg
- Liczba/moc diod: 12 / 106 W
- Klasa izolacji: II

Kod 42928

Klasa izolacji II

stopień ochrony IP65

Źródło światła diody CREE MC-E NW

Temperatura barwowa światła [K] 4000-4500

Moc diod LED [W] 106

Liczba diod 12

Napięcie zasilania [V] 220-240 AC

Częstotliwość napięcia zasilania [Hz] 50/60

Moc całkowita [W] 118

Strumień świetlny [lm] 7200

Prąd zasilania [A] 0,7

Wysokość kolumny [mm] 4350

Średnica kolumny przy podstawie [mm] 132

Budowa

osprzęt elektryczny wbudowany w górnej części słupa

i zamknięty szkłem żaroodpornym;

daszek wraz z reflektorem zewnętrznym w postaci

wypukłych, lustrzanych kwadratów;

3 ramiona łączące słup z okrągłym dachem

Waga netto [kg] 43,5

Orientacyjna objętość jednostkowa [m³

] 0,35

Typ fundamentu/kosza zbrojeniowego B-51A / Z-51A

Kod fundamentu/kosza zbrojeniowego 311151A / 311251A

Komplet elementów złącznych 4008,

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE,

norma PN-EN 60598-1

- Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN

55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN

61000-3-3

- powierzchnia: aluminium szlifowane

- anodowanie w 12 kolorach

- opcja malowania proszkowego wg RAL
(inne farby na życzenie klienta)
- opcja zabezpieczenia elastomerem w
kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna
wysokość na życzenie klienta)
- wnęka standard ROSA

Przykład:

http://rosa.pl/Oferta,category,1675,product,1677/oswietlenie_parkowe/kolumny_i_slupki_sa/kolumny_sal_deco/kolumny_sal_deco/SAL_DECO_1_LED

PYTANIE NR 36

Proszę o informacje czy w zakresie zadania należy wykonać zewnętrzną iluminację budynku.

ODPOWIEDŹ NR 36

Zamawiający informuje, iż w zakresie zadania należy wykonać zewnętrzną iluminację budynku

Zamawiający jednocześnie informuje, iż przedmiotowe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz, że przedmiotowe zmiany należy traktować jako jedyne obowiązujące natomiast pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu:

1. Projekt tras kablowych